



LEGENDA DEGRADO

 1. UMIDITA' DI RISALITA

 2. INFISSI FATISCENTI E NON A NORMA

 3. DEFORMABILITA' ACCENTUATA SOLAI

 4a. IMPIANTO ELETTRICO CARENTE DI MANUTENZIONE

 4b. IMPIANTO ANTINCENDIO NON IN FUNZIONE

 5. LOCALE CALDAIA/IMPIANTO TERMICO NON A NORMA

 6. IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA NON A NORMA

 7. ACCESSO ALLA COPERTURA NON ESISTENTE

 8. VIE DI FUGA ANTINCENDIO NON EFFICIENTI

REGIONE BASILICATA	
Comune di Montalbano J.co - Matera	
Oggetto: PROGETTO PRELIMINARE_Lavori di adeguamento/miglioramento alle norme antisismiche, sicurezza-completamento relativo alle scuole elementari e materne "Nicola' Fiorentino" di viale del Caduti	
Tavola nr. 11 - scala 1:200 schenji Planimetrie STATO DI DEGRADO	Data MARZO 2014
Progettisti: Ing. Giorgio PASQUALE	Committente COMUNE DI MONTALBANO JONICO
STUDIO TECNICO Ing. Giorgio PASQUALE Via N. Rizzi, 4 - Montalbano J.co (MT) - tel/fax 0835-593129	