



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

-MATERA-

"Omnis Pro Alieno Audentia"

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-MT

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 00005418 del 03-08-2017

COMUNE DI
MONTALBANO JONICO (MT)

- 4 AGO. 2017

Prot. n. **0010169**

Cat. **B** UN **Tepal**

Comune Di Montalbano J.

Leg. rapp.te Sindaco Marrese P.

Al Via Sacro Cuore Di Gesu,11

75023 MONTALBANO JONICO

e, p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di
MONTALBANO JONICO (MT)

OGGETTO: Pratica N. 13839 - Comune di Montalbano Jonico Sita In Montalbano Jonico (Mt) -
Via Sinni, snc.

Attività n. 67.2.B del D.P.R. n.151/11, Scuole e simili, con numero di persone
presenti > 150 (fino a 300 persone).

Richiesta di valutazione del progetto.

Vista l'istanza presentata dalla S.V. in data 03.07.2017, intesa ad ottenere la valutazione del progetto relativo alla realizzazione dell'attività in oggetto, ed in considerazione del parere espresso in merito dall'istruttore tecnico del procedimento, SDA Pasquale MARAGNO, si comunica che questo Comando, per quanto di propria competenza, approva il progetto inoltrato alle seguenti condizioni:

1. Venga rispettata la normativa di sicurezza in vigore, anche per quanto non rilevabile esplicitamente dai grafici e dalla relazione tecnica prodotti, in particolare: D.M. 26.08.1992 del Ministero dell'Interno;
2. Le uscite di sicurezza ed i percorsi per raggiungerle siano opportunamente segnalate ed illuminate, anche in caso di interruzione dell'alimentazione di rete;
3. I dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo siano conformi a quanto previsto dal DM 3/11/2004 del Ministero dell'Interno;
4. Vengano rispettate le vigenti disposizioni circa la segnaletica di sicurezza (Titolo V e allegato XXV del D.Lgs. n.81/2008) finalizzata alla sicurezza ed alla salute sui luoghi di lavoro;
5. I filtri antincendio abbiano le caratteristiche previste dal punto 1.7 del D.M. 30/11/1983 del Ministero Interno;
6. L'impianto idrico antincendio sia conforme alle norme UNI 10779;
7. L'alimentazione idrica dell'impianto antincendio sia conforme alle norme EN 12845;
8. Il locale per il gruppo di pompaggio dell'impianto antincendio sia conforme alle norme UNI 11292;
9. L'impianto automatico di rivelazione incendi e di allarme sia conforme alle norme UNI 9795 e sia munito di pulsanti manuali di allarme in numero tale da essere raggiungibili con percorsi non superiori a m. 30;

10. Siano installati estintori che per numero e caratteristiche rispettino quanto indicato al p.to 5.2, tabella I del D.M. 10/03/1998;
11. Sia attuato quanto previsto dal D.Lgs. 9/04/2008, n. 81;
12. Siano designati e formati gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, secondo quanto disposto agli articoli 6 e 7 del D.M. 10/03/1998. Tali addetti dovranno partecipare ad apposito corso di formazione svolto dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o da enti pubblici e privati, come stabilito dall'art. 3 della Legge 28/11/1996, n. 609. I contenuti di tale corso dovranno essere quelli previsti al punto 9.5 del D.M. 10/03/1998;
13. Sia istituito il registro previsto dall'art. 6 comma 2 del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011.


Quanto sopra si comunica al Sig. Sindaco di MONTALBANO JONICO (MT) ai sensi dell'ultimo comma dell'art.13 del D.P.R.19/07/1982 n.577.

A lavori ultimati la S.V. dovrà presentare a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, conforme a quanto previsto all'Art. 4 del D.M. 07/08/2012, corredata delle dichiarazioni e delle certificazioni di cui all'Allegato II del D.M. 07/08/2012.

La modulistica per l'istanza e per le dichiarazioni e certificazioni è disponibile tramite internet all'indirizzo <http://www.vigilfuoco.it/>.

Con l'occasione si restituisce in allegato n.1 copia degli elaborati grafici e delle relazioni tecniche prodotte, concernenti il progetto approvato.

L'Istruttore Tecnico del Procedimento
SDA Pasquale MARAGNO



Il Comandante Provinciale
(Dott. Ing. Francesco SALVATORE)

